

New Duct

ニューダクト (塗料)

東京都設備塗装工業協同組合指定品

- 国土交通省認定 防火材料 認定番号 NM-8585 QM-9816 RM-9364
- 日本塗料工業会登録番号 M04005 F☆☆☆☆

給・排水、冷暖房、空調設備配管（ダクト）塗装工事の下塗り塗料
油性・合成樹脂ペイントの下塗り・目止め・吸い込み止め

特長

- ◇肉厚な塗膜が形成され、速乾性で2～3時間後に上塗りができます。
- ◇目止め、吸い込み止めが同時に一工程でできます。
- ◇塗膜は難燃性で防火認定材料です。
- ◇素地部分に多少の湿気があっても施工できます。
- ◇水系・安全・無公害で環境対応型塗料です。
- ◇ホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」クリアによる規制対象外品です。

用途

●給・排水、冷暖房、空調設備配管（ダクト）
塗装工事下塗り用・目止め・吸い込み止め、油性
合樹脂系速乾ペイントの下塗り用

使用上の注意

●濃度が濃い時は、本品の重量比で5～10%
の清水で薄めてください。あまり薄めすぎます
とカブリが悪く目止め効果が減じます。

■一般性能試験表

試験項目	試験結果
容器の中での状態	堅いかたまりがなく均一となる。
作業性	ハケ塗りに支障がない。
低温安定性	-5℃で変質しない。
乾燥時間	ガラス板上 600g/㎡の塗布で3時間以上。
耐水性	24時間水に浸して異常を認めない。
加熱残分	75%以上

■標準塗装面積：33㎡/20kg

■容量・荷姿

20kg 石油缶

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート（SDS）を参照下さい。

メーコ-株式会社

本社・営業部 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-9-8 7階 TEL (03) 6451-1421 FAX (03) 6451-1420
工場 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11 TEL (0423) 93-2345 FAX (0423) 95-3253